

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01-2625/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 72/19 (1.1.88)
ДАТУМ: 03.06.2019. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 72/19 (1.1.88)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсnoj документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара - **куповина електро опреме и резервних делова за опремање бунара Б2; Б9 и Б12 на изворишту Пештан ЈН 72/19 (1.1.88).**

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 31.05.2019. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 72/19 (1.1.88) односно следеће питање:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

„У вези јавне набавке број 72/19 (1.1.88) куповина електро опреме и резервних делова за опремање бунара Б2; Б9 и Б12 на изворишту Пештан (4 партије) , молим вас да нам доставите комплетну спецификацију стубне трафо станице 100 kVA.

ОДГОВОР:

- а. **Стубна трафо станица 100kVA** ком. 1
- Уљани дистрибутивни трансформатор
 - Називна снага: 100kVA
 - Називни напон (примарни/секундарни): 10/0.42kV
 - Максимални напон опреме: 12/1.1kV
 - Губици (у празном ходу/услед оптерећења): макс. 320/2150W
 - Пад напона под номиналним оптерећењем ($\cos\varphi=1/ \cos\varphi=0.8$): макс. 1.37/3.33V
 - Струја празног хода: макс. 2.2A
 - Осно растојање шина на постољу: 520mm
 - Ниво буке (Lwa): макс. 59dB
- Слично типу: **DkEo (Minel Trafo)**

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију.