

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Б01.01-5549/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 119/19 (1.1.46)
ДАТУМ: 03.10.2019.
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 119/19 (1.1.46)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом за ЈН 119/19 (1.1.46), дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара - куповина канализационих цеви ЈН 119/19 (1.1.46).

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 02.10.2019. године, захтев за додатним појашњењем у вези припреме понуде за ЈН 119/19 (1.1.46), односно следеће питање:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

- ❖ Позиције 11 и 12 означене као PVC-O што је нелогично, PVC-O је за водовodne цеви, овде су предмет набавке канализационе цеви, које се израђују од PVC-U;
- ❖ на страни 18/28, тачка 4. каже приложити ISO 16422 за позиције 11 и 12, standard који се односи на PVC цеви за водовode под притиском, нема везе са предметом јавне набавке - набављају се канализационе цеви; мислим да је довољно избацили опис да су позиције 11 и 12 PVC-O и написати да су PVC-U, и изbrisати тачку 4.

ОДГОВОР:

- ❖ Наручилац ће уважити ову сугестију и изменити конкурсну документацију у складу са тим.

Наручилац ће издати одговор и измењену конкурсну документацију, објавити на својој интернет страници и Порталу јавних набавки.