

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01- 8490/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 158/18 (1.1.82)
ДАТУМ: 04.01.2019.
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 158/18 (1.1.82)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом за ЈН 158/18 (1.1.82) , **дајемо одговор (појашњење)** конкурсне документације за јавну набавку добара - куповина пумпи од 30kW и пумпе од 110 kW ЈН 158/18 (1.1.82).

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 04.01.2019. године, захтев за додатним појашњењем у вези припреме понуде за ЈН 158/18 (1.1.82) односно следеће питање:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

1. У конкурсној документацији, у делу Техничке спецификације сте навели да су дозвољена одступања у погледу Q, H и η карактеристикама $\pm 5\%$. Међутим по Српском standardу ISO 9906, класе 2B (у коју спадају пумпе које су предмет набавке), Stepени прихватљивости су следећи: Q - $\pm 8\%$; H - $\pm 5\%$; η - $- 5\%$ Molim Vas да критеријум дозвољеног одступања прилагодите standardима који су признати у Србији.
2. У конкурсној документацији, у делу Техничке спецификације сте навели 5 Тачака, које понуђена pumpa мора да испуни и то у погледу Q, H, η и P₂. Smатрамо да је то previше, и да сте samим тим сузили izbor на једног јединственог понуђача. Molim Vas да smanjите критеријум (пракса је да се траже максимално 3 Q/H таčke: minimalна, радна и максимална), како бисте дозволили и осталим понуђачима да учествују у овој јавној набавци. У колико не извршите измену у погледу тражених Q/H параметара, smатраћемо ово набавку дискриминушућом и потражићемо мишљење комисије за заштиту понуђача.

ОДГОВОР:

1. Прихватамо примедбу и прилагођавамо конкурсну документацију према захтеву из питања. Напомена испод наведених параметара QH-криве за обе пумпе се мења у: дозвољено је одступање $\pm 5\%$ у погледу Q, $\pm 5\%$ у погледу H и $- 5\%$ у погледу η .
2. Прихватамо примедбу и прилагођавамо конкурсну документацију према захтеву из питања. Параметри QH-криве за пумпу 30kW се мењају у:

Red. Br.	Q	H	η	P ₂
	m ³ /h	m	%	kW
1.	48	154	73,78	27,34
2.	60	133	77,31	28,33
3.	75	90	66,49	27,75

Параметри QH-криве за пумпу 110kW се мења у:

Red. Broj	Q	H	η	P ₂
	m ³ /h	m	%	kW
1.	186	156	77,36	102,69
2.	228	137	80,18	106,33
3.	290	90	68,88	103,76

Наручилац ће издати одговор и измењену конкурсну документацију објавити на својој интернет страници и Порталу јавних набавки.