

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01-7839/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 162/19 (1.2.78)
ДАТУМ: 08.01.2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 162/19 (1.2.78)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсnoj документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку услуга - **Радионички ремонт трафоа ЈН 162/19 (1.2.78).**

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 08.01.2020. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 162/19 (1.2.78) односно следеће питање:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

„Poštovani, u konkursnoj dokumentaciji **nije data ukupna težina transformatora** snage 1000 kVA, 10/0,4 proizvođač EMO OHRID, tip ETN 1000-12, proizveden '81 god., već samo ukupna količina trafo ulja koju je potrebno filtrirati , 900 kg. Nedostatak ovog podatka otežava formiranje ponude u vezi troškova transporta.

Količina trafo ulja od 900 kg., prema našem iskustvu ne odgovara ni jednom modelu ovog TIP-a transformatora, pa molim da nam odgovorite:

1. **Da li se zaista radi o trafou snage 1000 kVA ili možda većem?**
2. **Koja je ukupna težina transformatora?... I još,**
3. **Da li je trafo stanica u koju je smešten trafo pristupačna, odnosno da li se može prići kamionom radi preuzimanja transformatora?“**

ОДГОВОР:

1. Трафо је 1000kVA
2. Укупна тежина трафоа је 2970кг
3. Трафо станица је приступачна

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.