

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01-7839/9
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 162/19 (1.2.78)
ДАТУМ: 09.01.2020. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 162/19 (1.2.78)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсnoj документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку услуга - **Радионички ремонт трафоа ЈН 162/19 (1.2.78).**

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 08.01.2020. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 162/19 (1.2.78) односно следеће питање:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

„1. У конкурсnoj документацији на страни 4/27 стоји следеће:

“Рок пружања услуга: Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева Наручиоца за пружање услуга, који се упућују у писаној форми, укључујући e-mail. “

Obzirom da postoji mogućnost da vaš e-mail sa Zahtevom bude upućen u petak, i samim tim rok popravke u startu bude kraći za 2-3 dana, molimo da se ako je moguće, dokumentacijom definiše I momenat od kada teče rok, odnosno “od dana uvođenja u posao” ili slično, što bi značilo od momenta kada se Pružaocu usluge omogućiti preuzimanje transformatora iz vase TS.

2. На страни 8/27 тачка 3,1 стоји следеће:

3.1. Ревизија намотаја и магнетног кола уз замену оштећених изолационих делова, међу намотајне изолације и учвршћење магнетног кола и намотаја

Техничком спецификацијом обухваћен је одређени обим радова, који **укључује само ревизију трансформатора. Ценовником *није предвиђено прегледавање намотаја примара I секундара, што је најважнија ставка у ремонту.***

Из тог разлога предлажемо да се у ценовник уврсте I ставке :

- Израда намотаја VN , ком.1
- Израда намотаја NN, ком.1

3. Спецификацијом *није предвиђено искључење I укључење трафо станице. Да ли то значи да трафо *није под напоном I да пружалac услуге не сноси никакве трошкове искључења I поновног укључења?**

ОДГОВОР:

1. Рок за преузимање трансформатора из Трафо станице наручиоца не може бити дужи од 5 дана од дана пријема захтева Наручиоца за пружање услуга, који се упућују у писаној форми, укључујући e-mail. Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана увођења у посао, односно преузимања трансформатора.
2. Наручилац ће прихватити сугестију заинтересованог лица, па ће у конкурсну документацију, односно Техничку спецификацију уврстити обе предложене ставке.
3. Трафо је већ искључен из напајања. Потребна је само демонтажа и раскачивање из шина.

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.