

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01-4103/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 106/19 (1.1.37)
ДАТУМ: 23.08.2019.
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 106/19 (1.1.37)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом за ЈН 106/19 (1.1.37), дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара - куповина пумпе за повећање притиска ЈН 106/19 (1.1.37) .

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 ; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 22.08.2019. године, захтев за додатним појашњењем у вези припреме понуде за ЈН 106/19 (1.1.37), односно следеће питање:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

Питање br: 1 (PARTIJA 4)

Da li frekventni regulator zsa tačke pod rednim brojem: 1, 4, 5 treba da bude sa mogućnošću ugradnje na zid?

Питање br: 2 (PARTIJA 4)

Da li za tačke pod rednim brojem: 1, 4 frekventni regulator treba da bude ugrađen:

- Direktno na pumpi;
- Na neki nosač pored pumpe;
- Direktno na zid;
- U postojeći komandno razvodni orman?

ОДГОВОР:

1. Није обавезно да фреквентни регулатор за тачке под редним бројем: 1, 4, 5 поседује могућност уградње на зид.
2. За тачке под редним бројем 1 и 4 фреквентни регулатор треба да буде уграђен директно на пумпи.

Наручилац ће издати одговор и измењену конкурсну документацију, објавити на својој интернет страници и Порталу јавних набавки.