

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ц01.01-2625/11
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 72/19 (1.1.88)
ДАТУМ: 26.06.2019. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) БРОЈ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 72/19 (1.1.88)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсnoj документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара - **куповина електро опреме и резервних делова за опремање бунара Б2; Б9 и Б12 на изворишту Пештан ЈН 72/19 (1.1.88).**

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 31.05.2019. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 72/19 (1.1.88) односно следеће питање:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊА (ЦИТИРАНО):

Питање 1:

Da li za poziciju 1 možete da nam dostavite

- Jednopolnu šemu.
- Da li je potrebno merenje potrošnje i ako jeste kog je tipa (kontrolno ili obračunsko, indirektno ili poluindirektno)?
- Koliki je broj izvoda za NN potrošače?

Pozicija 3-Da li možete da nam dostavite jednopolnu šemu povezivanja

Питање 2: (за партију 1)

Kako je došlo do izmene kd koja u suštini povlači i izmenu same specifikacije za partiju 1 dodavanjem novih pozicija koje u osnovnoj dokumentaciji nisu bile zamolila bih Vas za odgovor na par pitanja.

U vašem zahtevu se pored opreme koja se zahteva od nas kao dobavljača traži da ispunimo i i opšte uslove.

Kako se u ovoj izmenjenoj specifikaciji zahteva opreme koja spada u sitan instalacioni materijal , za koje ne postoji servis ,zamolila bih Vas da jasno naznačite za koje pozicije je se zahteva

*Potvrda izdata od strane proizvođača da za navedena dobra postoji ovlašćeni servis u zemlji kao i za koje pozicije treba dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača ?

Питање 3:

Da li rok za dostavljanje može da se produži obzirom da nova proširena specifikacija zahteva dodatni rad, trud i vreme?

Питање 4:

Za pozicije 3.03 ; 3.04; 3.05; 3.06 I 3.07 da li možete da nam navedete koja je zahtevana IP zaštita potrebna, IP20, IP 55 ILI IP 65

Питање 5:

U tenderskoj dokumentaciji JN 72/19 tražili ste

Уколико испоручилац није и произвођач понуђених добара, дужан је да достави овлашћење од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера да нуди њихова добра,

Доставити и потврду од стране произвођача да за наведена добра постоји овлашћени сервис у земљи.

Sobzirom da je u Partiji 1 došlo do promene pod rednim brojem 2 i 3 i da je značajno promenjena sadržina zahteva.

Molimo Vas da nam pojasnite da li se traženi uslovi odnose i na pod pozicije od 3.01-3.65.

Takođe Vas molimo da zbog opširnosti tendera produžite rok predaje.

ОДГОВОРИ:

Одговор 1:

За позицију 1: У питању је набавка само трафоа 100 kVA-10/0,42 kV

За позицију 3: не постоји никаква шема, у питању је набавка опреме под тачкама 3.04 до 3.65.

Одговор 2:

Потврда издата од произвођача за овлашћени сервис захтева се само за позицију 1 за партију 1.

Одговор 3:

Рок за подношење понуда ће бити продужен и наведен у обавештењу о продужењу рока за подношење понуда које ће бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца заједно са овим одговором и измењеном конкурсном документацијом.

Одговор 4:

Позиције 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07 IP заштита предња страна IP65, задња страна IP 20.

Одговор 5:

Потврда издата од произвођача за овлашћени сервис захтева се само за позицију 1 за партију 1.

Рок за подношење понуда ће бити продужен и наведен у обавештењу о продужењу рока за подношење понуда које ће бити објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца заједно са овим одговором и измењеном конкурсном документацијом.

Позиције 3.03; 3.04; 3.05; 3.06; 3.07 IP заштита предња страна IP65, задња страна IP 20.

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију.