

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Б01.01-1875/6
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 37/19 (1.1.47)
ДАТУМ: 30.04.2019. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 37/19 (1.1.47)

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсnoj документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку добара - **Куповина водоводних цеви ЈН 37/19 (1.1.47).**

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 25.04.2019. године захтев за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 37/19 (1.1.47) односно следеће питање:

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):

„U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku JN 37/19 (1.1.47) „Vodovodne cevi sa pratećim fittingom“, u tehničkoj specifikaciji nema opisa za PVC vodovodne cevi fi 315/6000 i fi 400/6000 (stavke redni brojevi 19 i 20).

1. Molimo da nam pojasnite da li se za pomenute dve stavke (redni brojevi 19 i 20) zahteva stari tip materijala PVC-U, ili se zahteva novi tip molekularno orjentisanog materijala PVC-O ?
2. Koji je minimalni zahtevani radni pritisak za PVC vodovodne cevi (stavke redni brojevi 19 i 20) ? NP6, NP10, ili NP16 ?
3. Da li su potrebni neki tehnički dokazi za PVC vodovodne cevi, odnosno za stavke redni brojevi 19 i 20 (katalog, izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti i slično kao za PE cevi i PE tuljke)?“

ОДГОВОР:

1. Захтева се нови тип материјала PVC-O.
2. Минимални радни притисак је 10 bar-i.
3. За ставке 19 и 20, у обрасцу техничке спецификације, потребно је доставити извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа, издат од стране акредитованог тела за оцењивање усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање) – документ не може бити старији од 12 месеци од датума објављивања позива за подношење понуда.

Наручилац ће истовремено са објављивањем овог одговора на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију.